

Запрос коммерческих предложений на проведение работ по проверке и  
испытаниям электропроводки и электрооборудования для обеспечения  
пожарной безопасности  
(Закупка №ПЭ1)

Предмет договора:

Проверка и испытания электропроводки и электрооборудования  
(состав работ приведен в Приложении).

Поставка: Москва, 01 ноября 2011 г.

Финансирование: Внебюджетные средства.

Обеспечение заявки: Не требуется.

Документация: 0 руб.

Условия выдачи документации: на сайте Заказчика [www.epm-med.ru](http://www.epm-med.ru).

Информация о подаче заявок:

21 октября 2011 г. — 26 октября 2011 г., 17.00, на адрес электронной почты и  
по фактическому адресу Заказчика.

Рассмотрение предложений: 27 октября 2011 г., 10.00, по адресу Заказчика.

Подведение итогов: 27 октября 2011 г., 10.00, по адресу Заказчика.

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Экспериментально-производственные мастерские» Федерального медико-  
биологического агентства (ФГУП «ЭПМ» ФМБА России), 123182, г.Москва,  
ул.Щукинская, д.5, стр.2

Контактное лицо: Бауков Николай Валерьевич +7(499)1905293

E-mail: [epm-med@mail.ru](mailto:epm-med@mail.ru).

Состав работ

1. Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кв, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам и коммутационным аппаратам;
2. Измерение сопротивления изоляции мегомметром обмоток машин и аппаратов;
3. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами;
4. Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток а, до 200;
5. Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток а, до 50;
6. Выключатель однополюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем;
7. Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль";
8. Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя.